

Livorno 23/04/2024

Prot. n. 0010127/24

Spett.le Comune di Piombino

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI E DEMANIO Via Ferruccio. 4

57025 Piombino (LI)

PEC comunepiombino@postacert.toscana.it

Autorità idrica Toscana

PEC: protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it

Oggetto: "Progetto per la riqualificazione e l'ampliamento dell'attività esistente di itticoltura" della IGF Società Agricola Srl ubicato in Loc. Vignarca nel Comune di Piombino. Procedimento art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006. - Parere di competenza -

In riferimento all'oggetto, visonata la documentazione allegata al progetto, fatte le dovute considerazioni inerenti alla sola fornitura di acquedotto, (depurazione/recapito reflui gestiti in autonomia), si esprime parere favorevole con le seguenti considerazioni e prescrizioni. Da quanto è stato possibile evincere dalla documentazione allegata non risultano presenti richieste di modifica all'attuale servizio di approvvigionamento idrico. A tal motivo si conferma il corrente punto di fornitura e il medesimo contatore in uso con la sola prescrizione di installazione immediatamente a valle del contatore, all'interno del vano tecnico di contenimento, di un disconnettere idraulico di flusso.

<u>Si raccomanda inoltre di verificare</u> la capacità degli attuali serbatoi d'accumulo a servizio della relativa autoclave, che dovranno essere in grado di sopperire al fabbisogno idrico giornaliero dell'intera struttura calcolato in base alla **stima degli AE**.

Ricordiamo che l'acqua proveniente dall'acquedotto pubblico dovrà essere utilizzata esclusivamente per scopi civili potabili. Per altre tipologie di utilizzo (lavaggio piazzali, mezzi da lavoro ed altro) dovrà essere prevista altra fonte di approvvigionamento.

Inoltre, riteniamo opportuno far presente che dopo la realizzazione delle opere in progetto e l'entrata a regime dei nuovi impianti (nuovi servizi igienici ecc.) ASA, per esigenze di gestione di rete atte ad assicurare l'erogazione del servizio idrico alle attuali utenze, potrà installare una lente idrometrica posta immediatamente a valle del contatore regolando l'erogazione di fornitura all'utenza.

In futuro, in caso necessitasse di incrementare l'approvvigionamento idrico con la fornitura di un nuovo contatore o mediante una richiesta di cambio del calibro del misuratore si dovrà procedere richiedendo un nuovo parere. ASA, potrà considerare di prescrivere un adeguato potenziamento di rete. In tal caso, sarà progettata la soluzione più idonea che se accettata sarà realizzata a totale carico dell'Attuatore.

Nelle fasi susseguenti al presente parere, per eventuali informazioni e procedure da intraprendere, potranno essere contattati i referenti/responsabili degli uffici di pertinenza sotto riportati.

- LOB Servizio Idrico Integrato – Reti Idriche e Fognarie Responsabile Esercizio e manutenzione reti idriche VDC

P.I. Antonio Gigliotti 0586.668982 - a.gigliotti@asa.livorno.it

 LOB Progettazione e Gestione Investimenti - Procedimenti Tecnico Amministrativi e Innovazione Responsabile innovazione ed espropri

Ing. Camillo Palermo 0586.242836 - c.palermo@asa.livorno.it

- LOB Progettazione e Gestione Investimenti - Procedimenti Tecnico Amministrativi e Innovazione

Pareri Urbanistici Sistema Idrico Integrato

Geom. Carlo Fattori 0586.242718 - <u>c.fattori@asa.livorno.it</u>

- LOB Progettazione e Gestione Investimenti

Procedimenti Tecnico Amministrativi e Innovazione

Dott. Mohan Thiella 334.6564054 - <u>m.thiella@asa.livorno.it</u>

Restiamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale chiarimento ed informazione.

Distinti saluti

A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A

Capitale sociale interamente versato € 28.613.406,93 C.F. e P.I. Registro Imprese della Maremma e del Tirreno n. 01177760491 - R.E.A. n. 103940 Sede Legale: Via del Gazometro, 9 - 57122 Livorno

